



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.115.2023

Ożarów Mazowiecki, 22.08.2023 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza, że woda w nieckach basenowych na terenie Wodnego Parku Julinek jest  
przydatna do kąpieli**

### UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 16.08.2023 r. na terenie Wodnego Parku Julinek wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Rosińska

#### Otrzymuje:

1. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.  
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
2. Aa

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Leszno  
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno