



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.65.2022

Ożarów Mazowiecki, 19.08.2022 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn.zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, że woda w nieckach basenowych, znajdujących się
na terenie Wodnego Parku Julinek jest przydatna do kąpieli**

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 01.07.2022 r. i w dniu 01.08.2022 r. z niecki rekreacyjnej i z niecki ze zjeżdżalniami, znajdujących się na terenie Wodnego Parku Julinek, Julinek 1, 05-084 Leszno wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Jednostkowo w próbkach wody pobranych w dniu 15.07.2022 r. z niecki rekreacyjnej i z niecki ze zjeżdżalniami stwierdzono przekroczony poziom mętności (0,98 NTU i 1,1 NTU), przy wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu do 0,5 NTU. Wartości pozostałych parametrów oznaczonych w próbkach wody pobranych w dniu 15.07.2022 nie wykazały niegodności.

Ponadnormatywny poziom mętności w wodzie w nieckach, nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników ponieważ nie stwierdzono przekroczenia pozostałych parametrów oznaczanych w próbkach wody, w szczególności parametrów mikrobiologicznych, a podjęte przez zarządzającego działania naprawcze polegające na dodatkowym płukaniu filtrów pozwoliły przywrócić zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom mętności, co zostało potwierdzone w badaniach próbek wody pobranych w dniu 01.08.2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Aneta Hordel